





**Awareness for Distribution Companies** 

BY: NEPRA HSE DEPARTMENT

.



## **Power with Safety**



Power with Safety

No.	Home Electrical Safety	گهریلو الیکٹریکل سیفٹی	نمبر
1	Only trained, experienced, and authorized	آپریشن اور مرمت کا کام تربیت یافتہ ، تجربہ کار اور	1
	personnel shall perform operations and	مجاز افراد سے کروانے چاہیں تاکہ کام میں تحفظ اور	
	maintenance work to ensure safety and	معیار کو برقرار رکھا جاسکے۔	
	quality.		
2	Develop, implement, and maintain a	ارتهنگ ، انثر لاکس اور حفاظتی نظام کو صحیح حالت	۲
	procedure/ Standard Operating Procedure	میں رکھنے کے لیے باقاعدہ ایس او پی یا پروسیجر	
	(SOP) to address the integrity of the earthing	بنائے۔	
	system, interlocks, and protection system.		
3	Identify, install and maintain protective	ہنگامی صورتحال کے لیے حفاظتی نظام اور ریلیز کی	٣
	systems/ relays for abnormal conditions such	نشاندهی کریں اور ان کو صحیح حالت میں رکھیں تاکہ	
	as short-circuits, overloadings, and falling	شارٹ سرکٹ ، اوورلوڈنگ اور بجلی کی تاروں کے	
	lines.	گرنے کی صورت میں یہ سسٹم کو ٹرپ کرسکیں۔	



## **Power with Safety**



Power with Safety

No	Home Electrical Safety (Cont.)	گهریلو الیکٹریکل سیفٹی (جاری)	er with Safe
NO.	Home Electrical Safety (Cont.)	کریو ایکریک سیعتی (جاری)	
4	Protective relays and protection schemes set	حفاظتی نظام اور ریلیز کے سیٹ پوائنٹس مقررہ سائز	4
	points/ sizes should be sufficient for the	میں ہونے چاہیں تاکہ کسی قسم کے فالٹ یا اوورکرنٹ	
	current rating to immediately 'blow' the fuse	کی صورت میں فیوز اڑا سکے اور سرکٹ بریکر	
	or trip the circuit breaker within the specified	مقررہ وقت میں ٹرپ کر جائے۔	
	time, in case of fault or overcurrent.		
5	Don't bypass or modify the electrical	بجلی کے حفاظتی نظام ، انٹر لاکس اور ریلیز کو بائی	۵
	protective system/interlocks.	پاس نہ کریں۔	
6	Install insulated conductors (aerial bundled	گنجان آباد علاقوں میں خصوصا جہاں پربجلی کے	9
	cables/conductors) for new LT lines or when	تار عمارتوں کے قریب ہوں وہاں پر نئی ایل ٹی تاروں	
	replacing spoiled bare conductors, especially	کو لگاتے وقت یا ٹوٹے ہوہے بجلی کے تاروں کو	
	in narrower/ congested areas with less	تبدیل کرتے وقت انسولیٹذ کنڈکٹرز نصب کریں۔	
	clearance from houses/buildings.		



# Power with Safety



Power with Safety

No.	Home Electrical Safety (Cont.)	گهریلو الیکٹریکل سیفٹی (جاری)	نمبر
7	Identify, install and maintain an earthing	ارتھنگ کے نظام کی نشاندھی کرکے ارتھنگ نصب	٧
	system (i.e. at all exposed steel structures	كريں اور باقاعدہ اس كى ديكھ بال كرتے رہے۔	
	along with stay wire).		
8	Verify the electrical inspector's internal	نیا کنکشن دینے سے پہلے سائٹ پر الیکٹریکل	
	wiring report at site before providing new	انسپکٹر کی جانب سے انٹرنل وائرنگ رپورٹ کی	
	connection.	تصدیق ضرور کریں۔	
9	Enforce laws regarding illegal connections,	بجلی کے تاروں پر کنڈا لگانا یا بجلی کے تاروں کے	9
	encroachments, construction and extension	نیچے یا اس کے قریب غیر قانونی تجاوزات و	
	of buildings near or under power lines.	تعمیرات کرنے پر قانونی چارہ جوئی کریں۔	
10	Protect and lock all facilities and grid	تمام تنصیبات بشمول گرڈ سٹیشن/ سب سٹیشن کو غیر	١.
	station/substation from unauthorized entry	متعلقہ افراد اور جانوروں کی داخلے سے محفوظ	
	and access by street animals.	رکھیں۔	



### **NEPRA** Webpage



#### https://www.nepra.org.pk/HSE.php

